张家口市万全区洗马林镇人民政府
关于《陕京四线输气管道工程项目（张家口段）万全区配套设施用地详细规划》的批后公告

陕京四线输气管道工程项目（张家口段）万全区配套设施用地详细规划A地块位于洗马林镇太平湾村西南侧。该地块详细规划已于2024年8月13日经区政府批复同意，为体现规划的公开、公正和透明性，现予以公告。（详见附图）

联系地点：张家口市万全区洗马林镇人民政府

联系电话：0313--4852152

日　　期：2024年8月23日

陕京四线输气管道工程项目(张家口段)万全区配套设施用地详细规划

规划管控图则（一）



主导功能	本地块主导功能为陕京四线输气管道工程项目（张家口段）万全区配套设施[illegible]					
规模	地块规划总用地面积0.1435公顷，均为建设用地					
主导用地	供燃气用地					
用地开发强度控制	用地代码	用地性质	容积率	建筑密度（%）	绿地率（%）	[illegible]
	1304	供燃气用地	≤0.6	≤30	≤20	≤15
建筑退线	本地块规划沿建设用地边界线（或称用地红线）内的退筑物，其退让距离符合安全距离要求，还需满足消防、防汛和交通安全等方面的要求。东侧、北侧道用地红线不少于2米，（国扩建成张北支线首站（万全区），故西侧、南侧不做退线要求）					
备注	图则中入口仅表示方向，不代表具体位置和数量。					

风玫瑰	控制范围	图例
N	按照勘测定界图确定规划范围	燃气用地
比例尺		